Politische Gemeinde Langrickenbach
Wasserversorgung

LANGRICKENBACH

Trinkwasserqualität 2020

Gerne informieren wir Sie über den aktuellen Qualitätsstandard unserer Wasserversorgung gemäss Art. 5 der Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser.

Versorgungsgebiet

- Zuben, Schönenbaumgarten, Herrenhof, Langrickenbach (inkl. ehemaliger Ortsgemeinde Dünnershaus)
- Buch (Gemeinde Birwinken)
- Löwenhaus, Pulvershaus, Chratz (Gemeinde Erlen)
- Scheidweg, Aspenhof (Gemeinde Sommeri)

Versorgte Einwohner

ca. 1’500

Herkunft des Wassers

100% aufbereitetes Wasser aus dem Bodensee, Lieferung durch den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurgauer Oberland

Wasseraufbereitung

Das Wasser wird über eine mehrstufige Aufbereitung mit Flockung, Sandfilter, Ozonung und Kohlefiltration zu Trinkwasser aufbereitet. Als Netzschutz werden geringe Mengen Chlordioxid eingesetzt.

Trinkwasserkontrollen

Im Jahr 2020 wurden im Versorgungsgebiet mittels Selbstkontrolle **30** Trinkwasserproben mikrobiologisch und **1** chemisch untersucht. Ausserdem wurden **10** amtliche Trinkwasserproben mikrobiologisch kontrolliert. Alle entnommenen Proben entsprachen den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. Das kantonale Laboratorium bestätigt die einwandfreie Qualität des Trinkwassers.

Gesamthärte

8.8 °dH
15.6 °fH

Chemische Beurteilung

pH-Wert	7.97	
Calcium	53.0	mg/l
Magnesium	6.0	mg/l
Chlorid	7.5	mg/l
Nitrat	4.7	mg/l
Sulfat	34.0	mg/l

(Probe vom 3. September 2020)

Wasserversorgung der Politischen Gemeinde Langrickenbach
Im Baumgarten 1
8585 Langrickenbach
071 694 59 10
info@langrickenbach.ch